

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FEITOS - 2º TRIMESTRE 2021 (01 Abr - 30 Jun)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 152/2017	Valores obtidos		Nº análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Nº Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1 (CR1):								
Bactérias Coliformes (UFC/100 ml)	0	0	0	0	100	1	1	100
<i>Escherichia Coli</i> (UFC/100 ml)	0	0	0	0	100	1	1	100
Desinfetante Residual (mg/l Cl)	-	0,9	0,9	0	100	1	1	100
Controlo de Rotina 2 (CR2):								
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	-	-	-	-	0	0	-
Número de colónias a 22°C (UFC/ml)	sem alteração anormal	-	-	-	-	0	0	-
Número de colónias a 37°C (UFC/ml)	sem alteração anormal	-	-	-	-	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	-	-	0	0	-
Cor (mg/l PtCo)	20	-	-	-	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	-	-	0	0	-
Manganês (µg/l Mn)	50	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5	-	-	-	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	-	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	-	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	-	-	0	0	-
Controlo Inspeção (CI):								
Alumínio (µg/l Al)	200	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio (µg/l Sb)	5	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio (µg/l As)	10	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno (µg/l)	1,0	-	-	-	-	0	0	-
Boro (mg/l B)	1,0	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio (mg/l Ca)	-	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo (µg/l Pb)	10	-	-	-	-	0	0	-
Cianetos (µg/l CN)	50	-	-	-	-	0	0	-
Cloratos (mg/l ClO ₃)	0,7	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos (mg/l Cl)	250	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos (µg/l)	0,7	-	-	-	-	0	0	-
<i>Clostridium perfringens</i> (UFC/100ml)	0	-	-	-	-	0	0	-
Cobre (mg/l Cu)	2,0	-	-	-	-	0	0	-
Crómio (µg/l Cr)	50	-	-	-	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/l ClCH ₂ CH ₂ Cl)	3	-	-	-	-	0	0	-
Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	-	-	-	-	-	0	0	-
Enterococos (N/100 ml)	0	-	-	-	-	0	0	-
Ferro (µg/l Fe)	200	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos (mg/l F)	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Magnésio (mg/l Mg)	-	-	-	-	-	0	0	-
Mercúrio (µg/l Hg)	1	-	-	-	-	0	0	-
Níquel (µg/l Ni)	20	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos (mg/l NO ₂)	50	-	-	-	-	0	0	-
Selénio (µg/l Se)	10	-	-	-	-	0	0	-
Sódio (mg/l Na)	200	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(a)pireno (µg/l C ₂₀ H ₁₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/l C ₂₀ H ₁₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/l C ₂₀ H ₁₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/l C ₂₀ H ₁₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l C ₂₂ H ₁₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/l):	100	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio (µg/l CHCl ₃)	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromofórmio (µg/l CHBr ₃)	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromodiorometano (µg/l CHBrCl ₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Dibromodiorometano (µg/l CHClBr ₂)	-	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas - total (µg/l):	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Alacloro (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Atrazina (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Bentazona (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Clorpirifos (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Desetilatraxina (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Dimetoato (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Diurão (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Metaclo (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Omtoato (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Terbutilazina (µg/l)	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Radioactivos (Bq/l):	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfa total (Bq/l)	0,1 ⁽¹⁾	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa (mSv)	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Radão (Bq/l)	500	-	-	-	-	0	0	-

Definições:

VP (Valor Paramétrico) - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, disposto no decreto-lei n.º 152/2017.
 CR1/CR2 (Controlo Rotina 1/Controlo Rotina 2) - controlo desenvolvido com o objetivo de fornecer regularmente informações sobre a qualidade organoléptica e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como sobre a eficácia dos tratamentos existentes (especialmente a desinfeção), tendo em vista a sua conformidade com os VP estabelecidos.
 CI (Controlo Inspeção) - controlo desenvolvido com o objetivo de obter informações necessárias para verificar o cumprimento dos VP.

⁽¹⁾ Nível de verificação (alerta)

Não foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para esta Zona de Abastecimento.

